



شرایط استاندارد تعیین ظرفیت انواع چیلر



شرایط استاندارد تعیین ظرفیت انواع چیلر

شرایط تعیین ظرفیت	استاندارد	نوع چیلر
دمای آب سرد خروجی اواپراتور: 44°F گذر حجمی آب سرد خروجی اواپراتور: 4 gpm/ton دمای هوای خارج: 95°F		هوا خنک یکپارچه
دمای آب سرد خروجی اواپراتور: 44°F گذر حجمی آب سرد خروجی اواپراتور: 2.4 gpm/ton دمای کندانس: 125°F دمای مایع مبرد: 105°F	ARI 550.590	هوا خنک بدون کندانسور
دمای آب سرد خروجی اواپراتور: 44°F گذر حجمی آب سرد خروجی اواپراتور: 2.4 gpm/ton دمای آب ورودی کندانسور: 85°F گذر حجمی آب سرد خروجی کندانسور: 3 gpm/ton		آب خنک
دمای آب سرد خروجی اواپراتور: 44°F گذر حجمی آب سرد خروجی اواپراتور: 2.4 gpm/ton دمای آب ورودی کندانسور: 85°F گذر حجمی آب سرد خروجی کندانسور: 3.6 gpm/ton	ARI 560	تک اثره
دمای آب سرد خروجی اواپراتور: 44°F گذر حجمی آب سرد خروجی اواپراتور: 2.4 gpm/ton دمای آب ورودی کندانسور: 85°F گذر حجمی آب سرد خروجی کندانسور: 4 gpm/ton		دو اثره
		جذبی